

Form 1

(1) Acil Durum Göz Duşu Bakım Kontrol Listesi

Emniyet Duşu Numarası	
Tip	
Konum	
Kontrol eden	
Tarih	

Cevaplar	Evet	Hayır
• Göz duşunun bulunduğu konum herhangi bir engelden bağımsız mı?		
• Göz duşunun çalışma alanı keskin yapılardan temizlenmiş mi?		
• Göz duşu kolaylıkla çalıştırılabilir mi?		
• Nozullar koruyucu kapaklarla donatılmış durumda mı?		
• Göz duşu çalıştırıldığında nozul kapakları kendiliğinden açılıyor mu?		
• Her iki gözün de temizlenebilmesi için su akışı uygun mu?		
• Her iki borudan çıkan su yüksekliği eşit mi?		
• Her iki borudan akan su temiz mi?		
• Eğer başlangıçta temiz değilse,iki dakika sonra su temiz akmaya başlıyor mu?		
• Püskürtülen su kesintisiz bir akım oluşturuyor mu, ikiye ayrılıyor mu?		
• Su akışı, göz duşu ünitesi kapatılıncaya kadar kesintisiz devam ediyor mu?		
• Su lavabodan uygun şekilde tahliye oluyormu mu?		
• Suyun sıcaklığı sabit ve ılık mı?		
• İlgili endişe/düşünce var mı?		

Yorumlar:

--